Relatório de Análises 655/2023.0

Data de Publicação: 23/06/2023 09:07

Identificação Conta	
Cliente: Compania de Águas e Esgotos de Roraima - CAERR	**CNPJ/CPF:** 05.939.467/0001-15
Contato: Deysiane Silva	**Telefone:** -
Endereço: Rua Melvin Jones, 219 - São Pedro - Boa Vista - Roraima - CEP: 69.306-610 - Brasil	

Nº Amostra: 655-1/2023.0 - N° 01 - Boa Vista - Saída do Tratamento - São Pedro - Bimestral	
Tipo de Amostra: Água Tratada	
Data Coleta: 29/05/2023 10:15	**Data Recebimento:** 02/06/2023 16:44
Local de coleta:	

Resultados Analíticos

Físico Químico

Análise	Resultado	Portaria GM/MS 888	LQ	Incerteza	Referência	Data Análise
2,4,6-Triclorofenol	< 0,0001	Máx. 0,2 mg/L	-	-	---	23/06/2023
2,4-Diclorofenol	< 0,0001	Máx. 0,2 mg/L	-	-	---	23/06/2023
Ácidos Haloacéticos	0,07 mg/L	Máx. 0,08 mg/L	5E-5	-	EPASW- 846 - 8151 A - 1996	23/06/2023
Bromato	< 0,0025 mg/L	Máx. 0,01 mg/L	0,01	-	EPASW- 846 - 300.1 - 1999	23/06/2023
Cloraminas	< 0,1 mg/L	Máx. 4 mg/L	-	-	---	23/06/2023
Clorato	< 0,036 mg/L	Máx. 0,7 mg/L	0,15	-	EPASW- 846 - 300.1 - 1999	23/06/2023
Clorito	< 0,0031 mg/L	Máx. 0,7 mg/L	0,05	-	EPASW- 846 - 300.1 - 1999	23/06/2023
N-Nitrosodimetilamina	< 0,000017	Máx. 0,0001 mg/L	-	-	---	23/06/2023
Trihalometanos	< 0,000390	Máx. 0,1 mg/L	-	-	---	23/06/2023

Especificações

Portaria GM/MS 888: Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Interpretações

A presente amostra ATENDE aos padrões estabelecidos pela legislação vigente conforme Portaria Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021.

Notas

Regra de Decisão:
Os valores da incerteza de medição não foram considerados nos resultados obtidos e apresentados neste documento, e estão disponíveis para aplicação e interpretação conforme os critérios do solicitante.

Notas:
Os resultados apresentados neste relatório são restritos aos itens ensaiados, e só podem ser reproduzido de forma integral.
Ensaios realizados nas amostras conforme recebimento pelo laboratório.Os resultados expressos representam com veracidade as informações dos dados brutos gerados nos ensaios.

Legendas:
LQ: Limite de Quantificação.
SMWW: *Standard Methods* for the Examination of Water and Wastewater, 23nd. Edition.
mg/L: Miligrama por Litro
As datas e horas apresentadas neste documento estão baseadas no fuso horário:(UTC-03:00) Brasilia

Biomédica
CRBM n° 6534
Weidelamares de Sousa Costa

Responsável pela publicação da amostra

Marina Hessel Perin
Responsável Técnico da Amostra
Farmacêutica-Bioquímica
CRF-378

Chave de Validação: 0170493244c949d5a118f825f760bf36

A validação deste documento pode ser realizada em: portal.mylimsweb.com.