CAER

CPL CAER <cpl@caer.com.br>

CAER - PREGÃO PRESENCIAL N° 31-2022 - QUESTIONAMENTOS

2 mensagens

brunaferreira@twautomacao.com.br <brunaferreira@twautomacao.com.br> 6 de fevereiro de 2023 às 16:00

Para: cpl@caer.com.br

Prezado Pregoeiro,

Boa Tarde!

Solicitamos esclarecimento para o item a seguir;

QUESTIONAMENTO 01

No item 4.1, das Especificações e quantidades, é informado que: "*Para cada conjunto moto bomba deverá ser fornecido um kit reparo (selo mecânico, rolamentos e anéis de vedação), 10 metros de cabos elétricos, 10 metros de corrente de içamento em aço inox, conexão de acoplamento e demais acessórios para ser conectado no barrilete existente*".

Desejamos saber, qual especificação dos barriletes existentes (por item de bomba da planilha). Com esta informação, poderemos especificar as conexões necessárias e demais acessórios, para o correto acoplamento.

QUESTIONAMENTO 02

No item 2.2, da Justificativa, é informado que: *"Parte dessas elevatórias operam com apenas uma bomba e com a aquisição dos novos conjuntos, será instalada uma outra bomba para funcionar alternadamente com a bomba principal e no caso de um pane da principal, essa bomba reserva garantirá o pleno bombeamento, evitando os extravasamentos de esgoto em corpos d'água"*.

Como o fornecimento, em algumas elevatórias, será para ter uma segunda bomba de reserva, ao lado da existente, desejamos saber qual fabricante e modelo das bombas existentes (por item de bomba da planilha). Com esta informação, poderemos especificar EXATAMENTE as mesmas bombas que estão instaladas, pois somos fornecedores multimarcas. Isso ajuda o Órgão nas manutenções e peças de reposição.

Bruna Silva

CPL CAER <cpl@caer.com.br> 7 de fevereiro de 2023 às 08:49

Para: brunaferreira@twautomacao.com.br

Bom dia!

Acuso o recebimento. Informo ainda que o pedido de esclarecimento será encaminhado para o setor técnico para análise e manifestação.

Atenciosamente

Grayciane Kellenee Araújo
Equipe de Apoio
Companhia de Águas e Esgotos de Roraima - CAER
(95) 4009-6111
[Texto das mensagens anteriores oculto]

CAER

"AMAZÔNIA: PATRIMÔNIO DOS BRASILEIROS"
GERÊNCIA DOS SISTEMAS DE ESGOTOS – GSE/CAER

Companhia de Águas e Esgotos de Roraima
Proc. 217/22
Folha 288
GSE

DESPACHO nº 023/2023

PROC. Nº: **217/2022 VOL II**
OBJETO: **AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS MOTO-BOMBAS SUBMERSÍVEIS PARA ESGOTO, INCLUINDO KITS DE MANUTENÇÃO**
ASSUNTO: RESPOSTA AOS QUESTIONAMENTOS

À CPL

Em resposta ao despacho N.º 067/2023/PREGOEIRA/CAER datado em 07 de fevereiro de 2023, segue resposta aos questionamentos levantados na página 288 deste processo.

Questionamento N.º 01:

Informar ao solicitante que do item 1 ao item 4 da tabela '4.1' do Edital, o barrilete é de ferro fundido flangeado DN 75mm. Nos demais itens, a saída da bomba descrita na tela supracitada deverá coincidir com a saída da bomba ofertada, independente diâmetro do barrilete, incluindo o fornecimento da curva de acoplamento.

Questionamento N.º 02:

Informar ao solicitante que os conjuntos instalados nas elevatórias existentes referente à tabela do Edital são da fabricante KSB modelo KRT.

Em: 08/02/2023.

EDINEUDO GALVÃO DA SILVA
Gerente Substituto dos Sistemas de Esgoto
GSE/CAERR

CPL DA CAER
RECEBIDO 09/02/23
HORA 11:09
Por: Dalliane