



CPL CAER <cpl@caer.com.br>

**Solicitação de Esclarecimentos - Pregão Presencial CAER nº 011/2023 -
Fornecedor: Ebara Bombas América do Sul Ltda.**

2 mensagens

MARTINS APARECIDA ERICA (EBAS) <martins.ERICA@ebara.com>

24 de fevereiro de 2023 às 10:03

Para: cpl@caer.com.br

Cc: Licitações BRU EBAS <licitacoes.bru.ebas@ebara.com>

À

Companhia de Águas e Esgotos de Roraima - CAER
Boa Vista/Roraima.

Referente: PE 011/2023

Prezados Senhores,

Seguem nossa solicitação de esclarecimentos:

- 01 - Serão aceitos equipamentos com rotores em tecnopolímero?
- 02 - Serão aceitos equipamentos com bombeador em ferro fundido?
- 03 - Serão aceitos motores em aço carbono?
- 04 - Serão aceitos equipamentos com potências superiores às citadas no edital?

Aguardamos um breve retorno.

Muito Obrigada.

**EBARA**

Érica Martins

Coordenadora de Órgãos Públicos

(14) 4009-0074

martins.ERICA@ebara.com

Ebara Bombas América do Sul Ltda.
Rua do Comércio, 1000
Bairro do Comércio - Fátima - 13040-000
Fone: (14) 4009-0000



ebara.com.br

Ahead > Beyond

CPL CAER <cpl@caer.com.br>

24 de fevereiro de 2023 às 10:23

Para: "MARTINS APARECIDA ERICA (EBAS)" <martins.ERICA@ebara.com>

Bom dia,

Acuso o recebimento. Informo ainda que o pedido de esclarecimento será encaminhado para o setor técnico para análise e manifestação.

Atenciosamente,

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

Dalliane Maria Dias dos Santos

Comissão Permanente de Licitação - CPL

Companhia de Águas e Esgotos de Roraima - CAER

(95) 4009-6111



COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA
"Amazônia: patrimônio dos brasileiros"
Gerência de Manutenção Eletromecânica - GME



DESPACHO Nº 43/2023/GME

DESTINO: CPL

ASSUNTO: RESPOSTA A QUESTIONAMENTO REFERENTE A PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS

PROCESSO Nº: 354/2023

OBJETO: Aquisição de conjuntos motobombas submersas monofásicas, com quadro de comando, para captação de águas profundas, visando atender as necessidades dos sistemas de abastecimento de água potável na capital e no interior do estado.

INTERESSADO: GME

Em resposta ao questionamento impetrado pela senhora Érica Martins, representando a empresa Ebara Bombas América do Sul Ltda, relativo ao Edital de Licitação do Pregão Presencial sob o Sistema de Registro de Preços nº011/20223, relatamos o seguinte:

Só serão aceitos conjuntos motobombas submersas com características descritas nos itens 3.1 e 3.2 do Termo de Referência, bem como os itens 7, alínea "b" e "c", do edital.

Portanto as respostas dos itens, do referido questionamento, são:

- 1- Não;
- 2- Não;
- 3- Sim, desde que seja refrigerado a água e rebobinável, conforme prevê edital;
- 4- Não.

Boa Vista, 27 de fevereiro de 2023.

Jairo de Pinho

Gerente de Manutenção Eletromecânica – GME
Portaria nº226/19/GEP/PRE

CPL DA CAER
RECEBIDO 27 / 02 / 23
HORA 10 : 01
Por: d. Oalliane