



CPL CAER <cpl@caer.com.br>

**ESCLARECIMENTOS/DUVIDAS**

2 mensagens

Ir serviços <lrsempreendimentos@gmail.com>
Para: CPL CAER <cpl@caer.com.br>

14 de fevereiro de 2023 às 11:02

A
Comissão Permanente de Licitação - CPL

BOM DIA,
Venho através deste email pedir esclarecimentos sobre alguns item do LOTE II do PREGÃO PRESENCIAL N° 13/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 055/2023

ITEM

- 1: conector para haste de aterramento 5/8 e o Comum ou GTDU ?
- 2: Luvas para eletrodutos são de PVC ou Galvanizado ?
- 3: Curvas eletrodutos são de PVC ou Galvanizado ?

Atenciosamente,

Pedimos que acusem o recebimento deste e-mail, por gentileza.

CPL CAER <cpl@caer.com.br>
Para: Ir serviços <lrsempreendimentos@gmail.com>

14 de fevereiro de 2023 às 11:03

Bom dia,

Acuso o recebimento. Informo ainda que o pedido de esclarecimento será encaminhado para o setor técnico para análise e manifestação.

Atenciosamente,
[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

Dalliane Maria Dias dos Santos
Comissão Permanente de Licitação - CPL
Companhia de Águas e Esgotos de Roraima - CAER
(95) 4009-6111



CPL CAER <cpl@caer.com.br>

**Esclarecimentos/Dúvidas**

2 mensagens

Ir serviços <lrseviceosempreendimentos@gmail.com>
Para: CPL CAER <cpl@caer.com.br>

14 de fevereiro de 2023 às 11:49

BOM DIA,

Venho através deste email pedir esclarecimentos sobre alguns item do **LOTE II do PREGÃO PRESENCIAL N° 13/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 055/2023**

No ITEM 1 ESTÁ ARMAÇÃO 2 ESTRIBO - MONOFASICA E JÁ No ITEM 2 CAIXA PADRÃO TRIFÁSICA, DÚVIDA É, ESSA LIGAÇÃO VAI SER MONOFASICA OU TRIFÁSICA ? OU A CAIXA REALMENTE TEM QUE SER TRIFÁSICA ?

Atenciosamente,

Pedimos que acusem o recebimento deste e-mail, por gentileza.

CPL CAER <cpl@caer.com.br>
Para: Ir serviços <lrseviceosempreendimentos@gmail.com>

14 de fevereiro de 2023 às 11:53

Bom dia,

Acuso o recebimento. Informo ainda que o pedido de esclarecimento será encaminhado para o setor técnico para análise e manifestação.

Atenciosamente,

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

Dalliane Maria Dias dos Santos

Comissão Permanente de Licitação - CPL
Companhia de Águas e Esgotos de Roraima - CAER
(95) 4009-6111

DESPACHO 011/2023-GSI



PROCESSO Nº: 05/2023

INTERESSADO (A): GSI

OBJETO: AQUISIÇÃO DE POSTES DE CONCRETO, JUNTAMENTE COM MATERIAIS ELÉTRICOS


DESTINO: CPL

Em resposta aos questionamentos levantados pela empresa **IR SERVIÇOS**, esta gerência presta os seguintes esclarecimentos.

- O conector para haste de aterramento 5/8 é o comum;
- As luvas para eletrodutos são de PVC;
- As curvas para eletrodutos são de PVC;
- A caixa e as ligações serão Trifásica.

Desta feita, encaminho os autos para prosseguimento

Boa Vista- RR, 10 de março de 2023.


César Claudino de Almeida Neto
Chefe da DSAI
GSI/CAER

CPL DA CAER
RECEBIDO 10/03/23
HORA 10:18
Por: 