



CPL CAER <cpl@caer.com.br>

Solicitação de Esclarecimento ao pregão 05-21

2 mensagens

ALVIMAR MOREIRA <alvimar@multibombasevalvulas.com.br>
Para: cpl@caer.com.br

19 de março de 2021 19:16

À

Comissão de Licitações

Boa noite

Vimos respeitosamente solicitar esclarecimento quanto ao objeto da licitação.

No Anexo I – Termo de Referência, não encontrei a relação dos itens que compõem o kit de reparo das motobombas.

Solicito que nos envie a relação pois cada fabricante pode ter entendimentos diferentes.

3.1. LOTE I

ITEM	UNID	ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO	QTDA
1	UN	CONJUNTO MOTOBOMBAS SUBMERSÍVEIS COM CAPACIDADE PARA Q=1.200 m³/h e H=30mca 175CV, 440V.	02
2	UN	KIT DE REPARO DO CONJUNTO SUBMERSÍVEL COM CAPACIDADE PARA Q=1200m³/h E H= 30 mca, POT.175 CV, 440 V	04

3.2. LOTE II

ITEM	UNID	ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO	QTDA
1	UN	CONJUNTO DE MOTOBOMBAS SUBMERSÍVEIS COM CAPACIDADE PARA Q=300 M³/H e H=35 mca, 65CV, 440V	02
2	UN	KIT DE REPARO DO CONJUNTO SUBMERSÍVEL COM CAPACIDADE PARA Q=300M³/H E H=35 mca. POT. 65 CV, 440 V	04

Atenciosamente,

Alvimar Moreira

Vendas Técnicas

Multibombas e Válvulas

RECEBIDO POR E-MAIL
Dia: 22 / 03 / 2021
HORA: 12 : 25
Por: Adria Letícia Braga Sombra
Adria Letícia Braga Sombra
CPL/CAER


31-99906.8747

31- 3243.1619

www.multibombasevalvulas.com.br



3 anexos



CARTÃO ALVIMAR.jpg
149K

FICHA CADASTRAL.pdf
156K

MULTIBOMBAS FOLDER.pdf
1844K

CPL CAER <cpl@caer.com.br>

22 de março de 2021 13:25

Para: ALVIMAR MOREIRA <alvimar@multibombasevalvulas.com.br>

Bom dia,

Encaminharemos seu pedido de esclarecimento ao setor responsável pelo processo, posteriormente lhe encaminharemos a resposta ao pedido de esclarecimento.

Att,

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

Ádria Letícia Braga Sombra

Comissão Permanente de Licitação - CPL

Companhia de Águas e Esgotos de Roraima - CAER

(95) 2121-2212

RECEBIDO POR E-MAIL

Data: 22 / 03 / 2021

HORA: 12 : 25

Por: Ádria Letícia Braga Sombra
CPL/CAER



"AMAZÔNIA: PATRIMÔNIO DOS BRASILEIROS"
GERÊNCIA DOS SISTEMAS DE ESGOTOS – GSE/CAER



DESPACHO

DESTINO: CPL

PROCESSO: 159/2020

OBJETO: COMPRA DE CONJUNTO MOTOBOMBAS SUBMERSÍVEIS E KIT REPAROS.

Esclarecemos que os itens que compõem o kit reparo e os conjunto moto bombas devem ser semelhantes ou compatíveis para não ocasionar problemas futuros na montagem.

Em: 24/03/2021

RÔMULO MONTEIRO CABRAL
Gerente dos Sistemas de Esgoto
GSE/CAER

EM BRANCO
Companhia de Águas e Esgotos de Roraima