



CPL CAER <cpl@caer.com.br>

EDITAL N° 44/2022 - QUESTIONAMENTOS

3 mensagens

Bruna Ferreira <brunaferreira@twautomacao.com.br>
Para: cpl@caer.com.br
Cc: Lunalva de Macedo <lunalva@twautomacao.com.br>

27 de outubro de 2022 15:41



Prezado(a),

Boa tarde!

1. Solicitamos saber se o órgão possui projeto para o fornecimento deste equipamento pois, apenas com informações de vazão, altura manométrico e potência não são suficientes para o fornecimento correto do que realmente o órgão precisa. Precisamos dos:

a) Desenho de instalação

b) Quais acessórios necessários para instalações, etc

2. Este equipamento é para substituição de um já existente ou será uma instalação nova.

3. Qual a altura geométrica (Hg)?

4. Por se tratar de um equipamento de grande porte e engenheirado, o prazo de entrega de 60 dias torna-se inexequível. Desta forma é possível alterar o prazo para 180 dias?

**BRUNA FERREIRA**

Assistente Novos Negócios

brunaferreira@twautomacao.com.br

71 3369-9608



71 99722-8563



Integração e Manutenção de Sistemas: Combate, Tratamento de água e Pressurização

**44-22 - Edital - Pregão - Bomba Submersível-1.pdf**
450K

Bruna Ferreira <brunaferreira@twautomacao.com.br>
Para: cpl@caer.com.br
Cc: Lunalva de Macedo <lunalva@twautomacao.com.br>

28 de outubro de 2022 11:10



Ficamos no aguardo.



BRUNA FERREIRA
Assistente Novos Negócios



brunaferreira@twautomacao.com.br



71 3369-9608



71 99722-8563



Integração e Manutenção de Sistemas: Combate, Tratamento de água e Pressurização

[Texto das mensagens anteriores oculto]

CPL CAER <cpl@caer.com.br>

31 de outubro de 2022 07:41

Para: Bruna Ferreira <brunaferreira@twautomacao.com.br>

Bom dia,

Acusamos o recebimento.

Atenciosamente,

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

Dalliane Maria Dias dos Santos

Comissão Permanente de Licitação - CPL

Companhia de Águas e Esgotos de Roraima - CAER

(95) 2121-2212

DESPACHO Nº 95/2022

PROCESSO: 254/2022

OBJETO: AQUISIÇÃO DE CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSA DE ESGOTO BRUTO

INTERESSADO: GSE


DESTINO: CPL

ASSUNTO: RESPOSTA AOS QUESTIONAMENTOS

Em resposta aos questionamentos apresentado pela empresa **TW MANUTENÇÃO E AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL**, relativo ao pregão presencial nº **44/2022**, informamos que :

- 1) Os dados fornecidos se fazem suficiente para o fornecimento da bomba.
- 2) A bomba é para substituição de outra já existente
- 3) A altura mono métrica é de 37,30 m, altura geométrica é utilizada apenas no dimensionamento de bombas para edifícios.
- 4) O prazo pode ser prorrogado para 180 dias.

Em: 01/11/2022.


RÔMULO MONTEIRO CABRAL
Gerente dos Sistemas de Esgoto
GSE/CAER

EM BRANCO
Companhia de Águas e Esgotos de Roraima