


[Texto das mensagens anteriores oculto]



 **Pedido e Resposta de Esclarecimento - Empresa TW MANUTENÇÃO E AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL.pdf**
1211K

Bruna Ferreira <brunaferreira@twautomacao.com.br>
Para: CPL CAER <cpl@caer.com.br>
Cc: lunalba@twautomacao.com.br

1 de novembro de 2022 13:36

Boa tarde!

Agradecemos resposta do e-mail e desejamos saber:

Já que a bomba é para substituição de uma existente, qual fabricante, modelo e referencia .

Precisamos saber dessas informações pois poderemos fornecer exatamente a mesma bomba da existente.

Cordialmente,



BRUNA FERREIRA
Assistente Novos Negócios



brunaferreira@twautomacao.com.br



71 3369-9608



71 99722-8563



Integração e Manutenção de Sistemas: Combate, Tratamento de água e Pressurização

[Texto das mensagens anteriores oculto]

 **Pedido e Resposta de Esclarecimento - Empresa TW MANUTENÇÃO E AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL.pdf**
1211K

CPL CAER <cpl@caer.com.br>
Para: Bruna Ferreira <brunaferreira@twautomacao.com.br>

3 de novembro de 2022 11:44

Bom dia,

Iremos encaminhar seu questionamento ao setor responsável.

Atenciosamente,

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

PALOMA CARVALHO
Pregoeira

DESPACHO Nº 96/2022

PROCESSO: 254/2022

OBJETO: AQUISIÇÃO DE CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSA DE ESGOTO BRUTO

INTERESSADO: GSE


DESTINO: CPL

ASSUNTO: RESPOSTA AOS QUESTIONAMENTOS

Em resposta aos questionamentos apresentado pela empresa **TW MANUTENÇÃO E AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL**, relativo ao pregão presencial nº 44/2022, informamos que :

- 1) A marca da bomba é KSB.
- 2) Modelo: KRT K350-636/2608UNG - S 574 mm
- 3) Referência/OP : 9971913499-000100 2011

Em: 04/11/2022.


RÔMULO MONTEIRO CABRAL
Gerente dos Sistemas de Esgoto
GSE/CAER