



CPL CAER <cpl@caer.com.br>

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO Pregão Presencial sob o Sistema de Registro de Preço nº: 46.2022 - CAER Processo de nº: 320/2022


2 mensagens

Michelle Araujo <michelle.araujo@gruposabara.com>


17 de novembro de 2022 11:22

Para: CPL CAER <cpl@caer.com.br>

À
CAER
Att.: CPL



SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO	
IDENTIFICAÇÃO DO SOLICITANTE	
Razão Social: Sabara Químicos e Ingredientes SA	CNPJ: 12.884.672/0004-39
ESCLARECIMENTO	
Pregão Presencial sob o Sistema de Registro de Preço nº: 46.2022 - CAER Processo de nº: 320/2022 Tipo: Menor Preço	
Objeto da Licitação: Aquisição de 64.800 kg (sessenta e quatro mil e oitocentos quilos) de Cloro Gasoso para uso na Capital, e 13.200 Kg (treze mil e duzentos quilos) de Cloro Gasoso para uso no interior do Estado, totalizando o quantitativo de 78.000 Kg (setenta e oito mil quilos), de acordo com o quantitativo, especificações e exigências estipuladas no Termo de Referência deste Edital (Anexo I).	
	Com relação ao item 1.2. 4.2. J) <i>Manômetro para cloro gás com contatos elétricos, com escala dupla: 0- 300 psi / 0 - 21 Kgf/Cm2, alimentação elétrica 110/220 V;</i> Informamos que na condição de atual fornecedor que o Manômetro não se aplica, pois não se adequa as instalações da CAER, hoje é utilizado o Manovacuômetro que atende as instalações e funciona muito bem. P. Gostaríamos de saber se pode ser atendido com Manovacuômetro ? K) <i>Válvula do tipo header, para Manifold de Cloro em latão, sem bujão, haste em monel, assento em Teflon, conforme especificações técnicas do CHLORINE INSTITUTE, 0 3/4" NPT,</i> N) <i>Válvula de Isolação para cloro gás, para montagem em cilindro de cloro de 50/68 kg e 900 Kg, em ALLOY "B", sem bujão, haste em Monel, com grampo Yoke, em aço carbono galvanizado, conforme especificações técnicas do CHLORINE INSTITUTE, conexões diâmetro 3/4";</i> Válvula HEADER, as válvulas tipo header são fabricadas em latão, com haste em aço inox, assento em PTFE, conexão 3/4" NPT, conforme especificações técnicas do Chlorine Institute. São peças utilizadas na



cabeça dos cilindros de cloro, e também no manifold para unir conectores, tubulações e cloradores.
Disponível nos seguintes modelos:

- Sem bujão, para montagem em cilindros de 900 kg ou em manifold;
- Com bujão, para montagem em cilindros de 50/68 kg.

Só muda a haste que é inox 316 L, conforme especificações técnicas que também atendem o CHLORINE INSTITUTE.

P. Gostaríamos de saber se o atendimento pode ser feito com o modelo informado em INOX 316 L, para os itens K e N?

M) Conector flexível para Cloro gás em cobre cadmiado, com 1829 mm de comprimento, com conexões nas extremidades, diâmetro 3/4" NPT, com gaxeta de chumbo, conforme especificações técnicas do CHLORINE INSTITUTE, tubo de cobre diâmetro 3/8";

P. Gostaríamos de saber se o atendimento pode ser realizado com o Flexível de Cobre Comprimentos 1,20 e 3,50m Diâmetro do cobre 7/16", conforme especificações técnicas do CHLORINE INSTITUTE?

Anápolis – GO – 17 de novembro de 2022.

Sem mais, agradecemos e ficamos no aguardo,

Sabará Químicos e Ingredientes SA



Michelle Araújo
**Sabará Químicos e
Ingredientes | Grupo Sabará**
Comercial/Licitação
TEL: +55 (81) 3543-7907
CEL: +55 (81) 98181-1506
sabaraquimicos.com  

CPL CAER <cpl@caer.com.br>
Para: Michelle Araujo <michelle.araujo@gruposabara.com>

17 de novembro de 2022 11:26

Bom dia,

Acusamos o recebimento, informamos que o questionamento será encaminhado para o setor técnico.

Atenciosamente,

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

Dalliane Maria Dias dos Santos

Comissão Permanente de Licitação - CPL

Companhia de Águas e Esgotos de Roraima - CAER

(95) 2121-2212



EM BRANCO
CPL / CAER



FOLHA DE INFORMAÇÃO E DESPACHO



DESPACHO Nº 02/2022/GSP

DESTINO: Comissão Permanente de Licitação – CPL

ASSUNTO: Questionamentos referente ao despacho 489/2022/PREGOEIRA/CAER

PROCESSO Nº: 320/2022

OBJETO: Aquisição de Cloro Gasoso

INTERESSADO: Gerência dos Sistemas de Produção.

Senhora pregoeira,

Conforme pedido de esclarecimento no despacho nº 489/2022/PREGOEIRA/CAER na fl. nº 124:

Resposta ao 1º questionamento.

Sim, 1 manovacômetro com contato elétrico para capital e os de mais manovacômetro sem contato elétrico para o interior.


Resposta ao 2º questionamento.

Sim, pode ser feito com o modelo informado em INOX 316L, para os itens K e N.

Resposta ao 3º questionamento.

Sim, pode ser realizado com o flexível de cobre, comprimentos 1,20 e 3,50m, diâmetro do cobre 7/16”.

Boa Vista – RR, 18 de novembro de 2022.


MARCELLO BRASIL TEIXEIRA
Gerente dos Sistemas de Produção — GSP

CPL DA CAER
RECEBIDO 18/11/22
HORA 10:20
Por: Walliane

EM BRANCO
Companhia de Águas e Esgotos de Roraima